

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж») | ОГРН 1027802723332

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность в области образовательных услуг

ОКВЭД  
80.22.2

**Форма собственности** | Собственность субъекта РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Бюджетное учреждение

**Организационно-правовая форма**

ОКОПФ  
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта**

Директор

Васина Е.В.

**Телефон, факс руководителя объекта**

Тел. (812) 252-40-71

Факс (812) 252-40-19

**E-mail объекта** | director@petrocollege.ru

**Юридический адрес объекта**

198095

Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта**

190020

Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.39, литера Б

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**

-

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации (собственника)**

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет по науке и высшей школе

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации**

191060

Смольный, Санкт-Петербург

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Председатель Комитета

Максимов Андрей Станиславович

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

Тел.(812) 576-71-60

Факс. (812) 576-77-04

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

Knvsh@gov.spb.ru





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1.1 Пути пешеходного движения</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны					Ширина пешеходных путей «К»	м	4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие				
<b>2</b>	<b>Входной узел</b>									
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
<b>2.1 Наружные лестницы</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12-0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,4	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	соответствует		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	наличие			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33	п.5.2.15	
<b>2.2</b>	<b>Пандусы: стационарные</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Уклон пандуса «К»				соотношение, (%)	5		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
	Ширина между поручнями «К»				м	0,95		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				м	0,90		0,85-0,92		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				м	0,70		0,7		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»				м	2,1		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»				м	2,1		1,5		
	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	соответствует			п. 4.1.16	
	Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	соответствует			п. 4.1.16	
	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»				м	0,32		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Ширина пандуса «К»				м			Не менее 1,0	п.5.2.13	
	Уклон пандуса «К»				(%)			Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»				м			Не менее 1,6	п. 5.2.21	
	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»				м			Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	«К»				наличие	-			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие	наличие			п. 5.1.3	
	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие	наличие			СП 35-101-2001, п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,00	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	соответствует		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
<b>2.7 Входные тамбуры</b>										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
<b>2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014		
<b>2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			п. 5.1.5	
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
<b>2.10 Вестибули общественных зданий</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	наличие			п. 5.5.6	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие				
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие				
<b>3 Пути движения внутри здания</b>										
<b>3.1 Коридоры, переходы в другие здания</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	3	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
					Ширина «К»					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	Ширина «К»					м	1	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	Высота порогов или перепад высот «К», «С»					м	0,025	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»					наличие	наличие		п. 5.4.1	
<b>3.3 Внутренние лестницы</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»					м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	Высота ступеней «О», «С»					м	0,14	0,13 - 0,17		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»					м	0,95	0,85-0,92	п. 5.2.15	Поручни расположены с одной стороны
	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»					м	0,33	0,27-0,33		
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	0	0	0		наличие	-		п. 5.2.11	
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»					м	1,86	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»					м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»					соответствие	-		п. 5.2.9	
<b>3.4 Пандусы стационарные</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	Высота одного подъема «К»					м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
	Уклон «К»					%		Не более 1:20, (5%)		
	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»					%		Не более 1:10, (10%)		
	Ширина пандуса «К»					м		Не менее 1,5	п. 5.2.13	
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»					м		1,5		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»					м		1,5		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					м		0,87-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
<b>3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)</b>										
	Название зоны							Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Ширина пандуса «К»	м				
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
<b>3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
<b>3.7 Подъемники мобильные</b>										
	Название зоны				«К»	наличие	-		п. 4.1.14	С посторонне й помощью
<b>4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>										
<b>4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.</b>										
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 7.1.3	
<b>4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>										
	Название зоны									
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,65	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>										
<b>5</b>	<b>(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)</b>									
<b>5.1 Доступная кабина в общей уборной</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
<b>5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
					Ширина «К»	м	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	2,5	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	1	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	1	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	наличие		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением	наличие	наличие		п. 5.3.6	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	наличие	1,35	п.5.3.6	
<b>6</b>	<b>Автостоянки</b>									
<b>6.1</b>	<b>Места для парковки автомобилей инвалидов</b>									
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	наличие	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	50	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие				
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

**Примечание:**

Заместитель директора по  
административной деятельности и  
безопасности

В.М. Данилов  
ФИО

  
(подпись)

« 18 » 09 2018 г.

Занотнул Анкету:  
252-65-12  
телефон

Директор колледжа  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Е.В. Васина  
ФИО

  
(подпись)

« 18 » 09 2018 г.

