



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Леонтьевская улица, д. 26, тел 466-49-80

Предписание № 2-23-59/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Петровский колледж» (СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»), юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д. 35; ИНН 7805030240.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 29 января 2019 года № 2-23-59

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период 14,15,18,19,21 февраля 2019 года Кремчевым Шамилем Равильевичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – здания общежития, расположенного по адресу: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 23.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Козловцевым Евгением Михайловичем – комендантом общежития СПб ГБПОУ «Петровский колледж», (ответственный за пожарную безопасность).

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	ширина эвакуационного выхода в свету с кабинета воспитателя менее 0,8 м, (ширина составляет 0.70 м.)	п.1 ч. 2. ст.1; п. 2 ч. 1. ст. 6; ч. 2, ст. 52 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-	01.12.2019г.	

СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»
21.02.2019 Вх. № 01.1-25/0500

		ФЗ, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы- ходы» п. 4.2.5		
2	в лестничных клетках №1, №2 допус- кается размещение оборудования (ба- тарей отопления), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадки лестниц	п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ч.4 ст.51, ч.2 ст.52, ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.12.2019г.	
3	в лестничной клетке №1 на путях эва- куации допускается размещать обору- дование, выступающего из плоскости стен (шкаф оборудования ГУП «ТЭК СПб»)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ч.4 ст.51, ч.2 ст.52, ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.12.2019г.	
4	не обеспечено наличие на двери по- мещения складского назначения обо- значения категорий по взрывопожар- ной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Феде- ральным законом «Технический ре- гламент пожарной безопасности» рас- чет категории не представлен	п. 20 Правила противопопо- жарного режима в Россий- ской Федерации	01.12.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Кремчсев Шамиль Равильевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«21» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Васина Елена Вячеславовна
директор СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

_____ (подпись)

«21» февраля 2019г.